



Procescertificaat K99270/02

Uitgegeven 2020-11-15

Vervangt K99270/01

Pagina 1 van 2

Reinigen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties en warmtapwaterinstallaties

VERKLARING VAN KIWA

Met dit op basis van BRL K14032 "Reinigen en desinfectie van drink- en warmtapwaterinstallaties" d.d. 2014-10-27, errata 26-01-2016, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Facilicom Solutions B.V.

verrichte werkzaamheden bij voortdurende aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

28477015

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Facilicom Solutions B.V.
Geysendorfferweg 5
3088 GJ ROTTERDAM
Tel. 088 298 67 00
solutions@facilicom.nl
www.facilicom.nl

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- proces

Reinigen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties en warmtapwaterinstallaties

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Algemene beschrijving van het proces

1. Chemisch reinigen en desinfecteren

- reinigen/ desinfecteren van leidingwaterinstallaties, bestemd voor het transport van drinkwater, met behulp van daarvoor do or Kiwa geschikt verklaarde chemicaliën;
- de betreffende chemicaliën zijn opgenomen in een Kiwa Water Mark certificaat en als desinfectans toegelaten door het Ctgb.

2. Thermisch reinigen en desinfecteren

3. Spoelen met (heet) water en lucht.

Processpecificatie

- opstellen plan van aanpak;
- uitvoeren reiniging/ desinfectie;
- opleveren gereinigde/gedesinfecteerde drinkwaterinstallatie;
- opleveren rapportage

WENKEN VOORDE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de output van het proces geen zichtbare gebreken vertoont.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Facilicom Solutions B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.